

納入年月日	2024年8月
場 所	長崎県
対象物質	界面活性剤熱処理工程排ガス
課 題	排ガスに含まれる油分と臭気の除去
解 決 策	880m ³ /minの排ガスに対しDR-30W×2台設置



稼働後30分後の様子

コメント

工場内の環境改善及び周辺区域への配慮で排ガス処理装置デオライザーDR-30W×2台を設置。

想定以上に粘性の高い油脂分が捕捉され効果を発揮したが、視認できる白煙としては、感覚的に30%程度の軽減に落ち着いたが、濃度的には薄くなっていた。